



NR	ANTAL	BESKRIVNING
1	3	KILSLIDSVENTIL G50
2	2	CEMENTPLATTA 300x300x50 MM
3	1	T-RÖR DN50 AV MÄSSING
4	2	RÖRBÖJ 90° DN50 AV MÄSSING
5	1	LÅGBYGGD DUBBELVERKANDE AUTOMATLUFTARE DN50 PN10 MIN.KAPACITET 360 m ³ /h.
6	1	PRESSALKOPPLING MED LOCK
7	-	STYROFOAM ISOLERING T=50 MM
8	1	SVETSVÄRTA 2" INVÄNDIG GÄNGA
9	1	BACKVENTIL AV TYP SÄKERHETSSNORKEL
10	1	ICKE-KÖRBAR LUCKA, TYP ABAT ELLER LIKVÄRDIG LÅSBAR.

ANVISNINGAR

1. LUFTARE KRINGFYLLS MED DRÄNERANDE MATERIAL, SINGEL 8-16 ELLER LIKVÄRDIGT NED TILL HALVA LEDNINGENS DIAMETER.
2. I HÄRDGJORD YTA ANLÄGGS MED KÖRBAR BETECKNING. SE TYPRITNING AT-177..



SEKTION A-A



BET	ANT	ANORDNINGSNR	DATUM	SKALA
				1:20
LEDAING NR	PROJEKT	PROJEKTANT	UTSÄNDT	
2018-01-18	05 AMMALSTO	J.WALLBERG	FPAGNÉN	
LUFTINGSANORDNING LÅGBYGGD I GRÖNYTTA				
SKALA	PROJEKTNUMMER	BET		
1:20	AT-160			